


CARTEL CRUCE ESPECIAL



INSTRUCCIONES:

- 1) El cartel se construirá de chapa galvanizada de 3.2 mm de espesor. Las letras serán autoadhesivas y llevará protección trasparente sobre las mismas.
- 2) El identificador CONECTA cumplirá especificaciones según plano tipo PT - 06 - 01/01.
- 3) El fondo del cartel será blanco y las letras de color negro, estilo Swis721ExBT. La palabra "PRECAUCIÓN" tendrá 60 mm de altura de letra y color negro. "CRUCE DE RED DE GAS" tendrá altura de letra de 32 mm y color negro. "POR EMERGENCIAS: 0800 8888" tendrá 20 mm de altura e irá de color rojo. Todas las palabras irán en negrita.
- 4) El pie del cartel consistirá en un cubo de hormigón de dimensiones 400 mm x 400 mm x 400 mm.
- 5) El cartel estará sujeto al caño de hierro por medio de dos abrazaderas galvanizadas de 1 cm con tuerca y arandela.

NOTA:

Las medidas se expresan en milímetros.

REV.	MODIFICACION	FECHA	DISEÑO	DIB.	REVISO	APROBO	RESPONSABLE
B	DIMENSIONES	28.09.12	J.T.	J.T.	J.T.	D.P.	D.P.
A	PROYECTO INGENIERIA	29.08.07	J.T.	J.T.	D.P.	D.P.	D.P.
DIBUJO:	FECHA:	VENCIMIENTO:					
REVISO:	09.05.18						
TITULO: CARTEL CRUCE ESPECIAL							SECTOR: INGENIERIA/Gcia.Distribucion JEFE DE SECTOR: J.T. RESP. SECTOR: D.P.
OBRA: PLANO TIPO							
LUGAR:							
RESPONSABLE: D.P.							TIP-RED-H004
REGISTRO: TIP-RED-H004-B(Cartel Cruce Especial).dwg			ESCALA: SIN ESCALAR		N°		