



REFERENCIAS.-

N°	DENOMINACION	CANT.	MATERIAL
1	PNL 75-75-10 según DIN 1028 L=890mm	1	Acero galv.
2	PNL 75-75-10 según DIN 1028 L=1400mm	2	Acero galv.
3	Estribo Ø12	5	Acero galv.
4	Planchuela e=8mm	3	Acero galv.

NOTA: Medidas expresadas en milímetros
El perfil 75-75-10 se podrá sustituir por PNL 3" x 3" x 3/8"

UTE GERENCIA SECTOR PROYECTOS Y NORMALIZACION
GERENCIA DIVISION REDES DE DISTRIBUCION

Pcio.de la Luz P/5 Tel 2090560 Fax: 2083084 - nordis@ute.com.uy - proymi@ute.com.uy - pcya.red@ute.com.uy

PLANO NORMALIZADO CRUCETA DERIVACION CD

TEMA HERRAJES PARA LINEAS AEREAS DE 15 Y 20KV Nº PLANO ESCALA 053414 1:10

FECHA TECNICO DIBUJANTE CODIGO 053414
VERSION ORIGINAL 03/01 Ing M. Perez J. Carballo SUPERVISOR
VERSION ACTUAL 01/03 Ing M. Perez J. Carballo Ing. Almaraz

ARCHIVO AA-Dibuj/D-Lineas/15/Herrajes15 y 20kv/CD-053414